


JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ROZVODU NN



Ochrana pred úrazom elektr. prúdom STN 33 2000 - 4 - 41:

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (čl.412):

- izolovaním živých častí
- zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah

PRI PORUCHE (čl.413):

- samočinným odpojením napájania

INVESTOR : Obec Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina	PROJEKTANT : Ing. M. Wojtyczka	ČÍSLO ZÁKAZKY :	19/018
	KRESLIL : Ing. M. Wojtyczka	DÁTUM :	05/2019
STAVBA : Komunitné centrum v obci Jarabina		STUPEŇ :	PSP
		FORMAT :	1xA4
NÁZOV VÝKRESU : Elektromerový rozvádzač Jednopolová schéma	ARCHIVNÉ ČÍSLO : P-19/018		ČÍSLO VÝKRESU : D-01