

VYSVETLIVKY :

PREDIZOLOVANÝ PLASTHLINÍKOVÝ ROZVOD HERZ OD KOTLA K ROZDELOVAČOM – 70/50 °C

PREDIZOLOVANÝ PLASTHLINÍKOVÝ ROZVOD HERZ OD ROZDELOVAČA K RADIÁTOROM – 70/50 °C

21 VK–600/1200 — OCEĽOVÉ VYKUROVACIE TELESO PANELOVÉ U.S.Steel Košice – VENTIL KOMPAKT
- DĹŽKA TELESA
- VÝŠKA TELESA
- TYP TELESA – 21–DVOJITÝ S JEDNOU TEPLOVÝMENNOU PLOCHOU

VK — PRÍPOJKA NA VENTIL KOMPAKT HERZ 3000 DN 15 – ROHOVÁ / RADIATOR ZO STENY /

1500/600 — VYKUROVACIE TELESO REBRÍKOVÉ / KÚPEĽŇOVÉ /
- ŠÍRKA TELESA
- VÝŠKA TELESA

UV — UHLOVÝ RADIÁTOROVÝ VENTIL HERZ–TS–90–V AB DN15
PRE REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO

RS — RADIÁTOROVÉ ŠRÚBENIE HERZ RL – 5 S UZATVÁRANÍM A VYPÚŠŤANÍM ROHOVÉ

/5 — PRVOTNÁ REGULÁCIA NA VENTILE

VŠETKY RÚRKY 16x2

POZNÁMKA : KRYTIE BETONOM PLASTOVEHO ROZVODU UK – 3–3,5 cm

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

VEDUCI PROJEKTANT	ING. BABEJ		ING. DELIOVÁ ZUZANA DEMA – THERM L.SVOBODU 2671/11 058 01 POPRAD
ZODPOVED. PROJEKT.	ING. DELIOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. DELIOVÁ		
KRESLIL	ING. DELIOVÁ		

INVESTOR : OBEC JARABINA, JARABINA 58, PSČ 065 31		FORMAT :	4xA4
STAVBA : KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI JARABINA, JARABINA č.56		DATUM :	5/2019
		STUPEŇ :	STAV.POV
		ZAK. CISLO :	
OBJEKT :		ARCH CISLO :	
OBSAH : PODORYS 2. NP		MIERKA : 1:50	C. VYKR: 402



VYSVETLIVKY :

OSTATNÉ VIĎ V.Č 402

ZOSTAVA TOP PLUS 28 WD 160

K – NÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL JUNKERS CERAPURCOMFORT ZSBR 28 – 3 E PRE VYKUROVANIE
O VÝKONE 6,4 – 26,1 kW S NEPRIAMÝM OHREVOM TEPLEJ VODY
SPOTREBA ZP 2,8 m³/hod, ZABUDOVANÁ 12 l EXPANZNÁ NÁDOBA
KOAXIÁLNY ODŤAH SPALÍN 80/125 mm ZASEKANÝ DO STENY
VYVEDENÝ MIN. 0,5 m NAD ŠIKMÚ STRECHU
/ príloha č.6 k vyhláške č. 7006/2002 Z.z. /

Z – NEPRIAMOVÝHREVNÝ STACIONÁRNY ZÁSOBNÍK JUNKERS WD 160–B O OBJEME 149 l
+ MONTÁŽNA DOSKA

CW 400 — PROGRAMOVATEĽNÝ EKVITERMICKÝ REGULÁTOR DIGITÁLNY
TÝŽDENNÝ PROGRAM

E — TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX NG O OBJEME 80 LITROV
S UZATVÁRACÍM KOHÚTOM MK 1" SO ZAISTENÍM A S VYPÚŠŤANÍM NA STRANE NÁDOBY

R1,2 — ROZDELOVACIA STANICA PRE RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE
V OCELOVEJ SKRINI ZASEKANÁ DO STENY

PREDIZOLOVANÝ PLASTHLINÍKOVÝ ROZVOD HERZ OD KOTLA K ROZDELOVAČOM – 70/50 °C

PREDIZOLOVANÝ PLASTHLINÍKOVÝ ROZVOD HERZ OD ROZDELOVAČA K RADIÁTOROM – 70/50 °C

ODDELOVACÍ PÁS PRI PRETEPLENÍ PODLAHY

PRETEPLENIE PODLAHY ZO SPIATOČKY RADIÁTORA
V MIESTNOSTI 105, 108 A 111
RÚRKOU 16x2 NA KARI SIETI, ROZOSTUP 150 mm – DĹŽKA cca 8 – 12 m

VŠETKY RÚRKY 16x2

POZNÁMKA : KRYTIE BETONOM PLASTOVEHO ROZVODU UK – 3–3,5 cm

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

VEDUCI PROJEKTANT	ING. BABEJ		ING. DELIOVÁ ZUZANA DEMA – THERM L.SVOBODU 2671/11 058 01 POPRAD
ZODPOVED. PROJEKT.	ING. DELIOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. DELIOVÁ		
KRESLIL	ING. DELIOVÁ		

INVESTOR : OBEC JARABINA, JARABINA 58, PSČ 065 31		FORMAT :	4xA4
STAVBA : KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI JARABINA, JARABINA č.56		DATUM :	5/2019
		STUPEŇ :	STAV.POV
		ZAK. CISLO :	
OBJEKT :		ARCH CISLO :	
OBSAH : PODORYS 1. NP		MIERKA : 1:50	C. VYKR: 401