



VYSVETLIVKY :

- K
- MÁSTENNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL JUNKERS CERAPURCOMFORT ZSBR 28 – 3 E PRE VYKUROVANIE O VÝKONE 6,4 – 26,1 kW S NEPRÍAMYM OHREVOM TEPLEJ VODY
- S
- SPOTREBA ZP 2,8 m³/hod, ZABUDOVANÁ 12 l EXPANZNÁ NADOBA KOKALANÝ ODŤAH SPALIN 80/125 mm ZASEKANÝ DO STENY
- S
- VYVEDENÝ MIN. 0,5 m NAD ŠIKMÚ STRECHU
- S
- PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK MORA 2140
- S
- Q=1,0m³/hod.

STAVBA:			
KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI JARABINA			
AUTOR PROJEKTU: ING.MICHAL BABEJ		PODPIS:	
VYPRACOVANÉ: ING.MIL OŠ HUSÁR		FORMÁT	
ZODP.PROJEKTANT: ING.MIL OŠ HUSÁR		STUPEŇ	
INVESTOR: OBC JARABINA, JARABINA 58, 065 31		DÁTUM	
OBSAH: NOVÝ STAV		MIERKA	
PODORYS 1.NP		VÝKRES Č.	
		1:50	
		PL-02	